

ZERTIFIKAT

Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens

| | |
|---|--|
| Handelsname des additivierten Heizöls | SWE-Sparheizöl schwefelarm ^{*)} |
| Mischungsverhältnis mit Heizöl EL | 1 : 2000 |
| Prüfbericht-Nr. | 81 04 99 75 34 |
| Genehmigungsinhaber | SWE-Südwestenergie GmbH Klumpensee 14 75177 Pforzheim |

^{*)} Herstellerbezeichnung des Additivs: 06-028/3

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **06-028/3** wurde in schwefelarmem Heizöl von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeit-test geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Standard Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- ◆ **Niedrigerer Energieverbrauch durch besseren thermischen Wirkungsgrad**
- ◆ **Geringerer Wartungsaufwand: Stauscheibe und Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verschmutzt**
- ◆ **Keine Alterungsprodukte im Lagertank und Filter wegen höherer Heizölstabilität:**
 - **99 % weniger thermisches Sediment**
 - **95% weniger Lagersediment**
- ◆ **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Abteilung Gebäudetechnik



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas

Essen, 01. September 2010

