

ZERTIFIKAT

Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens

Handelsname des additivierten Heizöls	SWE-Sparheizöl schwefelarm ^{*)}
Mischungsverhältnis mit Heizöl EL	1 : 2000
Prüfbericht-Nr.	81 04 99 75 34
Genehmigungsinhaber	SWE-Südwestenergie GmbH Klumpensee 14 75177 Pforzheim

^{*)} Herstellerbezeichnung des Additivs: 06-028/3

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **06-028/3** wurde in schwefelarmem Heizöl von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeit-test geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Standard Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- ◆ **Niedrigerer Energieverbrauch durch besseren thermischen Wirkungsgrad**
- ◆ **Geringerer Wartungsaufwand: Stauscheibe und Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verschmutzt**
- ◆ **Keine Alterungsprodukte im Lagertank und Filter wegen höherer Heizöl-stabilität:**
 - **99 % weniger thermisches Sediment**
 - **95% weniger Lagersediment**
- ◆ **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Abteilung Gebäudetechnik



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas

Essen, 01. September 2010

